

**Uwagi zgłoszone w procesie konsultacji publicznych dotyczących proponowanych kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 62 i 63 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631.**

Lp		Uwagi PTPIREE	Uwagi PSE	Stanowisko URE
	<b>Uwaga ogólna do stosowania kryteriów</b>	Wyjaśnienia wymaga, czy kryteria mają być spełnione wszystkie łącznie.	<p>zasadnym jest doprecyzowanie, czy podmiot który będzie ubiegał się o udzielenie derogacji dla jednego lub więcej przepisów będzie zobowiązany wykazać/udowodnić spełnienie łącznie wszystkich wymienionych kryteriów/wymagań czy też będzie zobowiązany przedstawić informacje/udowodnić bezwzględnie wybrane kryteria, a pozostałe zależnie od stanu faktycznego.</p> <p>W opinii PSE S.A. Wnioskodawca zawsze powinien przedstawić/wykazać/udowodnić informacje o których mowa w kryteriach: 1, 3, 6, 8, 10.</p> <p>W kryteriach nr 2, 4, 5, 7, 9 przenikają się kwestie techniczno-finansowe, które w praktyce najczęściej będą sprowadzać się do ilości niezbędnych środków finansowych jakie wnioskodawca musiałby zainwestować by spełnić określone wymagania. Z tego względu należy rozważyć rozpatrywanie tych kryteriów w sposób łączny/powiązany ze sobą.</p>	<p><i>Wyjaśnione to zostanie w komunikacie PURE ustalającym kryteria oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 62 i 63 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631.</i></p> <p><i>Proponowane kryterium 9 zawarte jest w rozporządzeniu 2016/631 tak więc musi być uwzględnione (zawsze).</i></p>

	<p><b>Uwaga ogólna do treści komunikatu PURE</b></p>	<p>W opisie „Tabela 1. wartości graniczne progów dla modułów wytwarzania typu A, B, C i D” na str. nr 2 proponujemy doprecyzowanie, że są to „Maksymalne wartości graniczne progów dla modułów wytwarzania typu A, B, C i D” oraz proponujemy dodanie pod tabelą komentarza, że ostateczne maksymalne wartości graniczne tych progów będą zatwierdzone przez URE na wniosek OSP (zgodnie z art. 5 ust. 3) i mogą być zmieniane nie częściej niż co 3 lata.</p>	<p><i>Uwaga dotyczy treści Komunikatu PURE nr 33/2017.</i></p> <p><i>Zapis doprecyzowujący zostanie uwzględniony komunikacie PURE ustalającym kryteria oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 62 i 63 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631.</i></p>
<b>Uwagi do kryteriów</b>			
1	<p><b>Zachowanie zgodności z pracą elektroenergetycznego systemu przesyłowego w przypadku przyznania odstępstwa.</b></p> <p><i>Wnioskodawca jest zobowiązany udowodnić, że w wyniku przyznanego odstępstwa praca przyłączonego modułu nie będzie miała negatywnego wpływu na pracę przesyłowego systemu elektroenergetycznego.</i></p>	<p><b>Zachowanie zgodności z pracą elektroenergetycznego systemu przesyłowego <b>lub systemu dystrybucyjnego</b> w przypadku przyznania odstępstwa.</b></p> <p><i>Wnioskodawca jest zobowiązany udowodnić, że w wyniku przyznanego odstępstwa praca przyłączonego modułu nie będzie miała negatywnego wpływu na pracę przesyłowego <b>lub dystrybucyjnego</b> systemu elektroenergetycznego.</i></p>	<p><i>Uwaga zaakceptowana</i></p>

2	<p><b>Ograniczenia techniczne, które są powodem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie odstępstwa.</b></p> <p><i>Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić dokumenty poświadczające (uwiarygadniające) niemożność spełnienia wymagań rozporządzenia KE 2016/631.</i></p>	<p><b>Ograniczenia techniczne i/lub systemowe, które są powodem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie odstępstwa.</b></p> <p><i>Wnioskodawca jest zobowiązany zidentyfikować ograniczenia techniczne i/lub systemowe i przedstawić <b>szczegółowe uzasadnienie, wraz z odpowiednimi dokumentami uzasadniające przyznanie odstępstwa poświadczające</b> dokumenty poświadczające (uwiarygadniające) niemożność spełnienia wymagań rozporządzenia KE 2016/631.</i></p>		Do dyskusji
3	<p><b>Określenie poziomu oraz obszarów braku zgodności.</b></p> <p><i>Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, które z przepisów rozporządzenia KE 2016/631, lub wymogów określonych przez operatora systemu na podstawie przepisów ww. rozporządzenia, nie zostały spełnione.</i></p>			
4	<p><b>Podjęte starania mające na celu poprawę lub osiągnięcie maksymalizacji zgodności.</b></p> <p><i>Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, przedstawiając stosowne analizy/dokumentację, iż zostały podjęte wszelkie działania zmierzające do zapewnienia jak największej</i></p>		<p><b>Podjęte starania mające na celu poprawę lub osiągnięcie maksymalizacji zgodności.</b></p> <p><i>Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, przedstawiając stosowne analizy/dokumentację, iż zostały podjęte <del>wszelkie</del> działania zmierzające do zapewnienia jak największej</i></p>	Uwaga nieuwzględniona

	<i>zgodności modułu z przepisami rozporządzenia KE 2016/631.</i>		<i>zgodności modułu z przepisami rozporządzenia KE 2016/631.</i>	
<b>5</b>	<p><b>Wysokość kosztów, niezbędnych do poniesienia w celu osiągnięcia zgodności</b></p> <p><i>Wnioskodawca jest zobowiązany udowodnić, iż wysokość kosztów niezbędnych do poniesienia w celu osiągnięcia zgodności jest znaczna i uzasadnia przyznanie odstępstwa.</i></p>			
<b>6</b>	<p><b>Brak wpływu na interesy uczestników rynku oraz innych odbiorców przyłączonych do sieci.</b></p> <p><i>Wnioskodawca jest zobowiązany udowodnić, że odstępstwo nie będzie miało negatywnego wpływu na konsumentów oraz innych uczestników rynku, w tym nie będzie miało negatywnego wpływu na konkurencję.</i></p>			
<b>7</b>	<p><b>Brak dyskryminacji innych wytwórców energii elektrycznej wytwarzających ją w podobnych warunkach.</b></p> <p><i>Wnioskodawca jest zobowiązany potwierdzić, poprzez operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu przesyłowego, że</i></p>	<p><b>Brak dyskryminacji innych wytwórców energii elektrycznej wytwarzających ją w podobnych warunkach.</b></p> <p><i>Wnioskodawca jest zobowiązany potwierdzić, poprzez operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu przesyłowego, że nie istnieje żadna instalacja wytwórcza podobna do instalacji</i></p>	<p><b>Brak dyskryminacji innych wytwórców energii elektrycznej wytwarzających ją w podobnych warunkach.</b></p> <p><i>Wnioskodawca jest zobowiązany potwierdzić, poprzez operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu przesyłowego, że nie istnieje żadna instalacja wytwórcza podobna do</i></p>	<p><b>Brak dyskryminacji innych wytwórców energii elektrycznej wytwarzających ją w podobnych warunkach.</b></p> <p><i>Wnioskodawca jest zobowiązany</i></p>

<p>nie istnieje żadna instalacja wytwórcza podobna do instalacji wytwórczej Wnioskodawcy, która spełnia wymagania rozporządzenia KE 2016/631.</p>	<p>wytwórczej Wnioskodawcy, <i>przyłączona w podobnych warunkach sieciowych</i>, która spełnia wymagania rozporządzenia KE 2016/631.</p>	<p>instalacji wytwórczej Wnioskodawcy, która spełnia wymagania rozporządzenia KE 2016/631.</p> <p>konieczne jest doprecyzowanie określenia „podobna do instalacji wytwórczej Wnioskodawcy” (podobieństwo w zakresie rodzaju paliwa pierwotnego, zakresów mocy osiągalnej, technologii wytwarzania...). Bez określenia precyzyjnych kryteriów podobieństwa, ze względu na brak możliwości obiektywnej oceny podobieństw instalacji wytwórczych, właściwy operator systemu nie będzie w stanie jednoznacznie potwierdzić, że nie istnieje żadna instalacja wytwórcza podobna do instalacji wytwórczej Wnioskodawcy, która spełnia wymagania rozporządzenia KE 2016/631.</p> <p>Ponadto proponujemy doprecyzować, iż Wnioskodawca dokonuje potwierdzenia, o którym mowa w kryterium, poprzez OSDp w przypadku gdy miejsce przyłączenia znajduje się w sieci dystrybucyjnej lub OSP w przypadku gdy miejsce przyłączenia znajduje się w sieci przesyłowej, a właściwy operator może potwierdzić występowanie podobnych instalacji wytwórczych przyłączonych tylko do jego sieci.</p>	<p>potwierdzić, <i>w przypadku gdy miejsce przyłączenia znajduje się w sieci dystrybucyjnej, poprzez operatora systemu dystrybucyjnego lub, w przypadku gdy miejsce przyłączenia znajduje się w sieci przesyłowej, przez operatora systemu przesyłowego, że nie istnieje żadna instalacja wytwórcza podobna do instalacji wytwórczej Wnioskodawcy, przyłączona w podobnych warunkach sieciowych</i>, która spełnia wymagania rozporządzenia KE 2016/631.</p> <p><i>Kwestia doprecyzowania</i></p>
---	--	--	---

				<i>kryteriów podobieństwa (katalog otwarty?) – do dyskusji</i>
8	<p><b>Brak wpływu na transgraniczny obrót energią elektryczną.</b></p> <p><i>Wnioskodawca jest zobowiązany udowodnić, że ewentualnie przyznane odstępstwo nie będzie miało negatywnego wpływu na transgraniczny obrót energią elektryczną.</i></p>			
9	<p><b>Analiza kosztów i korzyści sporządzona zgodnie z art. 39 rozporządzenia KE 2016/631.</b></p> <p><i>Wnioskodawca jest zobowiązany przedłożyć szczegółową analizę ekonomiczną, sporządzoną zgodnie z art. 39 rozporządzenia KE 2016/631.</i></p> <p><b>Wymagany czas odstępstwa.</b></p> <p><i>Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić uzasadnienie dla wnioskowanego okresu odstępstwa.</i></p>			