

**Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 35/2018**  
**w sprawie realizacji do 17 maja 2018 r. obowiązków przedsiębiorców oraz podmiotów**  
**zamierzających przyłączyć do sieci elektroenergetycznej moduły wytwarzania energii**  
**elektrycznej, wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.**  
**ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek**  
**wytwórczych do sieci**

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (dalej: NC RfG) weszło w życie w dniu 17 maja 2016 r. i określa wymogi techniczne dotyczące przyłączania nowych modułów wytwarzania energii tj. sieci zakładów wytwarzania energii (synchronicznych modułów wytwarzania energii, modułów parku energii oraz morskich modułów parku energii, o mocy wytwórczej równej lub większej od 0,8 kW).

Postanowienia NC RfG dotyczą nowych modułów wytwarzania energii przyłączanych do systemu uznanych za istotne zgodnie z art. 5 przywołanego rozporządzenia 2016/631; modernizowanych modułów wytwarzania energii typu C i D, w zakresie realizowanej modernizacji oraz - w przypadkach szczególnych - na wniosek OSP, uzasadniony bezpieczeństwem pracy systemu, istniejących modułów wytwarzania energii (wymóg wykonania analizy kosztów i korzyści oraz przeprowadzenia konsultacji publicznych).

Zgodnie z zapisami NC RfG, na potrzeby stosowania tego kodeksu, moduł wytwarzania energii uznaje się za istniejący, jeżeli:

- był on przyłączony do sieci w dniu wejścia w życie NC RfG; lub
- w terminie do dwóch lat od wejścia w życie NC RfG – tj. do 17 maja 2018 r. właściciel nieprzyłączonego jeszcze modułu wytwarzania energii zawarł ostateczną i wiążącą umowę zakupu głównego urządzenia wytwórczego. W tym przypadku właściciel modułu wytwarzania energii musi powiadomić o zawarciu umowy właściwego operatora systemu i właściwego OSP w terminie 30 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 – tj. do 17 listopada 2018 r.

Zapisy NC RfG będą zatem stosowane do modułów wytwarzania energii, które nie były przyłączone do sieci w dniu wejścia w życie NC RfG, o ile ich właściciel nie zawrze wiążącej umowy zakupu podstawowej instalacji wytwórczej w terminie do **17 maja 2018 r.** lub nie powiadomi o jej zawarciu właściwego operatora systemu i OSP w terminie do 17 listopada 2018 r.

Ponadto Prezes URE przypomina, że z dniem **17 maja 2018 r.** upływa termin wyznaczony operatorom systemów elektroenergetycznych na przedstawienie do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wymogów ogólnego stosowania w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2016/631).

Stosowne pismo informujące zostało skierowane do wszystkich operatorów systemów elektroenergetycznych, którego treść stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.